



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
(Управление Роскомнадзора
по Приморскому краю)**

юр. адрес: Беломорская ул., д.18, г. Владивосток, 690041
почтовый адрес: а/я 2210, г. Владивосток, 690022
приемная: (423) 237 43 53; факс: (423) 237 50 46
E-mail: ufsnss@pk.ru

28.12.2016 № 13551-03/25

На № от

О рассмотрении обращения

Боровскому Андрею Юрьевичу
692135, Приморский край,
г. Дальнереченск, переулок Восточный
48,
e-mail: ua0lhs@mail.ru

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Ваше обращение, по вопросу наличия источников промышленных радиопомех по адресу: г. Дальнереченск, переулок Восточный 48 рассмотрено Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

В ходе рассмотрения Вашего обращения, Радиочастотной службой (Управлением по Приморскому краю филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ДФО), по заявке Управления Роскомнадзора по Приморскому краю, проведено внеплановое мероприятие по радиоконтролю.

При проведении специалистами Управления по Приморскому краю филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ДФО мероприятия по радиоконтролю посторонних излучений способных оказывать помеховое воздействие в полосах радиочастот, выделенных для радиоэлектронных средств любительской службы, не зафиксировано.

Проведение мероприятий по поиску источников промышленных радиопомех осуществлялось во взаимодействии с представителями:

- ООО "Дальнереченская электросеть";
- ООО "Приморский лесокомбинат";
- ПАО "ФСК ЕЭС".

При проведении обследования в направлении максимального помехового воздействия указанного Вами, выявлено повреждение подвесного изолятора на опоре № 14 ВЛ 35 кВ.

Вопросы эксплуатации электросетей не относятся к полномочиям Роскомнадзора. Оснований для принятия мер Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю в соответствии с компетенцией в настоящее время не имеется.

Заместитель
руководителя -
начальник отдела



Э. Ю. Шутов

Исполнитель: Босенко В. Л.
Тел.: (423) 2311419 доб. 122